

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД

КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Мемлекеттік органның атауы
Наименование государственного органа
"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Сауран ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля район Сауран Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ X.16.X.KZ40VWF00098475

Дата: 29.05.2023 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

«Қосқорған жалпы орта мектеп» асханасы», Жеке кәсіпкер "Береке - Ырыс" И. Ж. Түлегенова

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 19.05.2023 11:07:29 № KZ58RYS00389655**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **ТҮЛЕГЕНОВА ИНДИРА ЖУМАБАЕВНА, ТО, Сауран ауданы, Орангай а/о, Қосқорған ауылы, Орангай көшесі, №29**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, яты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес) **Тамақ өнімдерін өндіру**

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) -

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Өтініш, Зертханалық зерттеу хаттамалары**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) -

7. Басқа ұйым дардың сараптама қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) -

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение) -

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке,



үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Қосқорған жалпы орта мектеп» асханасы» ТОО, Сауран ауданы, Оранғай а/о, Қосқорған ауылы, Оранғай көшесі, №29 мекен жайда орналасқан. Жалпы ғимарат аумағы абаттандырылған, қоршалған. Кіру жолдарының, кіре-берістердің, жаяу жолдардың, жолдардың қатты жабындысы бар. Жапқыштары бар қоқыс жинағыштар қарастырылған, үш жағынан қоршалған, қақпағы бар, асты бетондалған. Асхана ҚР ДСМ 17.02.22ж. № ҚР ДСМ-16 бұйрығымен бекітілген «Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларының талаптарына сәйкес ас дайындау, ыдыс жуу, қойма, қызметкерлер бөлмелері және тамақтану залынан тұрады. Тамақтану залының ауданы 56.0 ш.м., ас дайындау бөлмесі 14.0 ш.м., ыдыс жуу бөлмесі 7.0 ш.м., қойма 4 ш.м., қызметкерлер бөлмесі- 4.0 ш.м. Бөлме қабырғалары, едендердің беттері күн сайын ылғалды жинау жүргізуге мүмкіндік беретін, жуу және дезинфекциялау құралдарымен өңдеуге төзімді су өткізбейтін материалдармен әрленген. Еденнің беті сырғымайтын материалдардан, тегіс, су ағынын қамтамасыз ете отырып, жинауға ыңғайлы болып көзделген. Есіктердің беті тегіс және ылғалды сіңірмейтін, жуылатын материалдар өңделген. Механикалық зақымдалған ақаулықтар анықталмады. Асхана ақаусыз ыстық және суық сумен қамтамасыз ету жүйелерімен қамтамасыз етілген, суық су орталықтандырылған жүйе арқылы. Ыстық су арнайы су жылытқыштар арқылы. Жылыту жүйесі ғимараттың өзіндік қазандық арқылы, қатты отын пайдаланады. Суды бұру жергілікті кәріз құрылғысы арқылы, септиктің қабырғалары, төбесі бетондалған. Жарықтандыру жүйесі табиғи және жасанды электр жүйесі арқылы беріледі. Бір типті шамдармен жабдықталған. Беті плафондармен жабылған. Желдету жүйесі табиғи және жасанды желдету жүйесі қарастырылған. Желдетуге арналған терезелерде москит торлары қойылған. Терезелерде күннен қорғайтын құрылғылар қойылған. Табиғи желдету терезе арқылы. Желдету ас блогында механикалық түрде іске қосылатын желдету көзделген. Жылу көзі болып табылатын тамақ дайындайтын электроплита үстінде, ылғал бөлу көзі болып табылатын ыдыс жуу ванналары үстіне сору-сыртқа тарту шатыры толық қарастырылған. Ас бөлмедегі барлық құрал-жабдықтардың бүтіндігі сақталған, таңбаланған. Асхана және ас үй ыдыс-аяқтарын кептіруге және сақтауға арнайы орын қарастырылған және сөрелермен, шкафтармен қамтамасыз етілген. Тез бұзылатын тағам өнімдерін сақтауға тоназытқыш қарастырылған, тамақ өнімдерін сақтауға арналған стелаждармен және сөрелермен қамтамасыз етілген. Тамақтану залы 25 орынға арналған. Стол, орындықтармен қамтамасыз етілген. Келушілерге арналған раковиналар (қол жуғыштар) тамақтану залында орнатылған. Қол жуғыштар саны 3. Қол жууға сабынды ертінділер, қолды сүртуге арналған бір реттік қағаз сүлгілермен қамтамасыз етілген. Қызметкерлерге арналған санитариялық тораптар (дәретханалар) ғимарат ауласында орналасқан, санитариялық талапқа сай келеді.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света.)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

ҰСО-н зерттеу хаттамалары: Судың микробиологиялық зерттеу хаттамасы 05.05.23ж. №85(П), орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су зерттеу хаттамасы №219/69 05.05.23ж. шү. дыбыс деңгейлерінің оқшаулануының зерттеу хаттамасы №220/6 03.05.23ж.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)



ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

«Қосқорған жалпы орта мектеп» асханасы», Жеке кәсіпкер "Береке - Ырыс" И. Ж. Түлегенова

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
ҚР ДСМ 17.02.22ж. № ҚР ДСМ-16 бұйрығымен бекітілген «Қоғамдық тамақтау объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларының талаптарына сәйкес келеді.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық –эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Сауран ауданының санитариялық –эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
Түркістан Қ.Ә., Түркістан к., 1 Шағын ауданы, № 50А үй
Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля район Сауран Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"
Туркестан Г.А., г.Туркестан, Микрорайон 1, дом № 50А
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))



Мирзагельдиев Нурдулла Абдуллаевич

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

