

Тексеру нәтижесі бойынша акті

Сауран ауданы
Актіні толтыру орны

«30» наурыз 2023 жыл
уақыты ___ сағ ___ мин

1. Мемлекеттік бақылау және қадағалау органның атауы: Сауран ауданы Төтенше жағдайлар бөлімі мемлекеттік мекемесі

2. Тексеру жүргізуге негіз болған тексеру тағайындау туралы актінің номері мен датасы: №-19 07.03.2023 жылғы №236155003000012/00019

3. Тексеру жүргізу кезінде қатысқан тексеру субъектісінің атауы, жеке және заңды тұлғаның уәкілетті адамының тегі, аты, әкесінің аты (ол болғанда) және оның лауазымы:

Түркістан облысы Сауран ауданы Төтенше жағдайлар бөлімінің инженері азаматтық қорғау лейтенанты У. Полат, «Қос-Қорған» жалпы орта мектебінің директоры М.Изатуллаевамен бірлесіп

4. Тексерудің датасы, орыны мен кезеңі:

13 наурыз- 30 наурыз 2023 жыл, Сауран ауданы Қос Қорған ауылы Орангай көшесі №29

5. Тексеру нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар, олардың мінездемесі (қысқа фабула):

Қазақстан Республикасы 2015 жылғы 29 қазандағы №375-V ҚРЗ Кәсіпкерлік кодексінің 144-2 бабының бұзылушылыққа алып «Сауран» жалпы орта мектебі тәуекел дәрежесін бағалау негізінде ерекше тәртіп бойынша өрт техникалық тексеру жүргізілді. Тексеру кезінде ҚР «Азаматтық қорғау туралы» 2014 жылғы 11 сәуірдегі №188 V Заңының талаптары, «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» 2014 жылғы 11 сәуірдегі №188 V Заңының талаптары, «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» 2014 жылғы 11 сәуірдегі №188 V Заңының талаптары, Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығының талаптары бұзылғандығы анықталды, Атап айтқанда:

6. Бұзушылықтар анықталған тексеру парағының атауы және талапардың тармақтары:

| № | Объектілер тізімі | Анықталған бұзушылықтар тізімі | Бұзушылықтар анықталған тексеру парағының талаптары мен тармақтарының атауы |
|---------------------------------|---------------------------------|---|--|
| «Қос-Қорған» жалпы орта мектебі | | | |
| 1 | «Қос-Қорған» жалпы орта мектебі | Жұмыскерлер өртке қарсы нұсқамадан және өрт-техникалық минимум бағдарламасы бойынша кейінгі оқудан Өтпеген. Журнал арналмаған. Қызметкерлер алғашқы нұсқаулықпен таныспаған. Негіз: 21.02.2022 ж. «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» ҚР ТЖМ №55 бұйрығының 8 - тармағы. Мектептің орынбасары, өрт қауіпсіздігіне жауапты мамандары өрт-техникалық минимум бағдарламасы бойынша кейінгі оқудан өткізілсін. Мектептің қызметкерлеріне журнал арнап, нұсқаулық жүргізілсін. | Ұлттық экономика министрінің м.а. 2022 жылғы 29 қарашадағы № 95 мен Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрі 2022 жылғы 28 қарашадағы № 250 Бірлескен бұйрығына 3-қосымша 4-тармағы |
| 2 | «Қос-Қорған» жалпы орта мектебі | Өртке қарсы қорғау жүйелерінің техникалық құралдарына техникалық қызмет көрсету және жоспарлы-сақтандыру жөндеу жұмыстарын, бастапқы өрт сөндіру құралдарының болуына және жағдайына жүргізілген тексерулерді есепке алатын арнайы журналдың немесе автоматтандырылған жүйе көрсетілмеген. Негіз: 21.02.2022 ж. «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» ҚР ТЖМ №55 бұйрығының 66 - тармағы. Өртке қарсы қорғау жүйелерінің техникалық құралдарына техникалық қызмет көрсету және жоспарлы-сақтандыру жөндеу жұмыстарын, бастапқы өрт сөндіру құралдарының болуына және жағдайына жүргізілген тексерулерді есепке алатын арнайы журналдың немесе автоматтандырылған жүйе көрсетілсін. | Ұлттық экономика министрінің м.а. 2022 жылғы 29 қарашадағы № 95 мен Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрі 2022 жылғы 28 қарашадағы № 250 Бірлескен бұйрығына 3-қосымша 7-тармағы |

| | | | |
|---|---------------------------------|---|---|
| | «Қос-Қорған» жалпы орта мектебі | Мектептің кезекші персоналдар электр фонарьларымен қамтамасыз етілмеген. Негіз: 21.02.2022 ж. «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» ҚР ТЖМ №55 бұйрығының 13 – тармағы. Адамдардың тұруына арналған ғимараттарда, сондай-ақ адамдар жаппай келетін ғимараттарда (құрылыстарда) өрт кезінде электр энергиясын өшірген жағдайда, кезекші персонал жұмысқа қабілетті жай-күйдегі электр фонарьларымен қамтамасыз етілсін. Фонарьлар санын ұйым басшысы объектінің ерекшеліктеріне байланысты, бірақ әрбір кезекшіге кемінде 1 фонарьдан берілсін. Негіз: 21.02.2022 ж. «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» ҚР ТЖМ №55 бұйрығының 13 – тармағы. | Ұлттық экономика министрінің м.а. 2022 жылғы 29 қарашадағы № 95 мен Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрі 2022 жылғы 28 қарашадағы № 250 Бірлескен бұйрығына 3-қосымша 10-тармағы |
| 4 | «Қос-Қорған» жалпы орта мектебі | Мектептің аумағындағы өрт гидранттарын, сыртқы өрт сатыларын тез табу үшін сыртқы жарықтандырумен қамтамасыз етілмеген. Негіз: 21.02.2022 ж. «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» ҚР ТЖМ №55 бұйрығының 166 – тармағы. Мектептің аумағы түнгі уақытта өрт гидранттарын, сыртқы өрт сатыларын және өрт мүкәммалдарын орналастыру орындарын, сондай-ақ өрт сөндіру су айдындарының пирстеріне кіреберістерді тез табу үшін сыртқы жарықтандырумен қамтамасыз етілсін. | Ұлттық экономика министрінің м.а. 2022 жылғы 29 қарашадағы № 95 мен Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрі 2022 жылғы 28 қарашадағы № 250 Бірлескен бұйрығына 3-қосымша 24-тармағы |
| 5 | «Қос-Қорған» жалпы орта мектебі | Баспалдақ астында жанғыш материалдарды жинауға жол берілген. Негіз: 21.02.2022 ж. «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» ҚР ТЖМ №55 бұйрығының 24 – тармағының 10 тармақшасы. Баспалдақ астындағы жанғыш материалдар алынып тасталсын. Негіз: 21.02.2022 ж. «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» ҚР ТЖМ №55 бұйрығының 24 – тармағының 10 тармақшасы. | Ұлттық экономика министрінің м.а. 2022 жылғы 29 қарашадағы № 95 мен Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрі 2022 жылғы 28 қарашадағы № 250 Бірлескен бұйрығына 3-қосымша 37-тармағы |
| 6 | «Қос-Қорған» жалпы орта мектебі | Құрылыс конструкцияларының, әрлеу жылу оқшаулағыш материалдарының, ауа өткізгіштердің, металл тіректері мен эстакадалардың, ағаш конструкциялардың оттан қорғайтын өңделмеген және оттан қорғау өңдеуінің (сіңіруінің) жай-күйін тексеруді жасаумен жүзеге асырылмаған. Негіз: 21.02.2022 ж. «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» ҚР ТЖМ №55 бұйрығының 22 – тармағы. Құрылыс конструкцияларының, әрлеу жылу оқшаулағыш материалдарының, ауа өткізгіштердің, металл тіректері мен эстакадалардың, ағаш конструкциялардың оттан қорғайтын өңдеумен өңделсін және оттан қорғау өңдеуінің (сіңіруінің) жай-күйін тексеруді жасаумен жүзеге (Атестат аккредитациясы бар ұйыммен) асырылсын. Негіз: 21.02.2022 ж. «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» ҚР ТЖМ №55 бұйрығының 22 – тармағы. | Ұлттық экономика министрінің м.а. 2022 жылғы 29 қарашадағы № 95 мен Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрі 2022 жылғы 28 қарашадағы № 250 Бірлескен бұйрығына 3-қосымша 38-тармағы |
| 7 | «Қос-Қорған» жалпы орта мектебі | Эвакуациялық шығу жолдарының есіктеріндегі тиектер ішінен кілтсіз еркін ашу мүмкіндігін қамтамасыз етілмеген. Негіз: 21.02.2022 ж. «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» ҚР ТЖМ №55 бұйрығының 34 – тармағы. Эвакуациялық шығу жолдарының есіктеріндегі тиектер ішінен кілтсіз еркін ашу мүмкіндігін қамтамасыз етілсін. Негіз: 21.02.2022 ж. «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» ҚР ТЖМ №55 бұйрығының 34 – тармағы. | Ұлттық экономика министрінің м.а. 2022 жылғы 29 қарашадағы № 95 мен Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрі 2022 жылғы 28 қарашадағы № 250 Бірлескен бұйрығына 3-қосымша 61-тармағы |
| 8 | «Қос-Қорған» жалпы орта мектебі | Эвакуациялау жолдарында пайдаланылатын "Шығу", "Эвакуациялық (қосалқы) шығу", "Эвакуациялық шығу есігі" деген көлемдік жарықтандыратын өрт қауіпсіздігі белгілері жарамсыз жағдайда. Негіз: 21.02.2022 ж. «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» ҚР ТЖМ №55 бұйрығының 35 – тармағы. Эвакуациялау жолдарында пайдаланылатын "Шығу", "Эвакуациялық (қосалқы) шығу", "Эвакуациялық шығу есігі" деген көлемдік жарықтандыратын өрт қауіпсіздігі белгілері жарамды жағдайға келтірілсін. | Ұлттық экономика министрінің м.а. 2022 жылғы 29 қарашадағы № 95 мен Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрі 2022 жылғы 28 қарашадағы № 250 Бірлескен бұйрығына 3-қосымша 62-тармағы |

| | | | |
|----|---------------------------------|--|--|
| | «Қос-Қорған» жалпы орта мектебі | Күзет бөлмесінде жылыту пеші қолдануға жол берген. Негіз: 21.02.2022 ж. «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» ҚР ТЖМ №55 бұйрығының 86 – тармағы. Күзет бөлмесінде жылыту пешін қолдануға жол берілмесін. Мектептің қызметкерлеріне түсіндірме жұмыстары жүргізілсін. | Ұлттық экономика министрінің м.а. 2022 жылғы 29 қарашадағы № 95 мен Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрі 2022 жылғы 28 қарашадағы № 250 Бірлескен бұйрығына 3-қосымша 77-тармағы |
| 10 | «Қос-Қорған» жалпы орта мектебі | Информатика сыныбында электр қондырғысының құрылғыларын ағашқа парталарға монтаждалған. Негіз: 21.02.2022 ж. «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» ҚР ТЖМ №55 бұйрығының 79 – тармағы. Информатика сыныбында электр қондырғысының құрылғысы жанбайтын негізге монтаждалсын (мрамор, текстолит, гетинакс). | Ұлттық экономика министрінің м.а. 2022 жылғы 29 қарашадағы № 95 мен Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрі 2022 жылғы 28 қарашадағы № 250 Бірлескен бұйрығына 3-қосымша 82-тармағы |
| 11 | «Қос-Қорған» жалпы орта мектебі | Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларына білікті мамандары немесе ұйымдармен шарт түзілмеген. Негіз: 21.02.2022 ж. «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» ҚР ТЖМ №55 бұйрығының 70 – тармағы, 7 тармақшасы. Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларына білікті мамандары немесе ұйымдармен (Электр қауіпсіздігі бойынша рұқсаттама тобы бар) шарт түзілсін. Негіз: 21.02.2022 ж. «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» ҚР ТЖМ №55 бұйрығының 70 – тармағы, 7 тармақшасы. | Ұлттық экономика министрінің м.а. 2022 жылғы 29 қарашадағы № 95 мен Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрі 2022 жылғы 28 қарашадағы № 250 Бірлескен бұйрығына 3-қосымша 120-тармағы |
| 12 | «Қос-Қорған» жалпы орта мектебі | Өрт автоматикасы жүйелерімен және қондырғыларымен жабдықталған объектіде техникалық құжаттамаларымен қамтамасыз етілмеген. Тексеріс кезінде журналдар көрсетілмеген. Негіз: 21.02.2022 ж. «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» ҚР ТЖМ №55 бұйрығының 70 – тармағы Өрт автоматикасы жүйелерімен және қондырғыларымен жабдықталған объектіде техникалық құжаттамаларымен қамтамасыз етілсін. Бақылаулы тексеріс кезінде айғақтайтын құжаттар толықтырылып, көрсетілсін. Негіз: 21.02.2022 ж. «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» ҚР ТЖМ №55 бұйрығының 70 – тармағы | Ұлттық экономика министрінің м.а. 2022 жылғы 29 қарашадағы № 95 мен Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрі 2022 жылғы 28 қарашадағы № 250 Бірлескен бұйрығына 3-қосымша 121-тармағы |

7. Тексеру жүргізген лауазымды тұлғаның (тұлғалардың) қолы:

Сауран ауданы Төтенше жағдайлар бөлімінің инженері азаматтық қорғау лейтенанты «30» наурыз 2023 жыл.



У. Полат

8. Тексеру субъектісінің уәкілетті тұлғасының, сондай-ақ, тексеру барысында қатысқан тұлғалардың актімен танысуы туралы қолы:

«Қос-Қорған» жалпы орта мектебінің директоры «30» наурыз 2023 жыл.



М. Изатуллаева

9. Тексеру нәтижесі бойынша ескертулер және (немесе) наразылықтар

Ескерту: Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік Кодексінің 152-бабының 2-бөлігіне сәйкес тексеру нәтижесінде анықталған бұзушылықтар бойынша қосымша уақыт және (немесе) қаржы шығындары қажет болған жағдайда, Сіз үш жұмыс күнінен кешіктірмей бұзушылықтарды жою мерзімін ұзарту туралы арыз беруге құжылысыз. Арызда бұзушылықтарды жою бойынша қабылданатын шаралар мен бұзушылықтарды жою мерзімін созудың объективті себептерін көрсету қажет. Тексеру жүргізген мемлекеттік орган үш жұмыс күнінен кешіктірмей арызда көрсетілген мән-жайларды ескере отырып бұзушылықтарды жою мерзімін ұзарту немесе ұзартудан бас тарту туралы дәйекті шешім қабылдайды.

№ 19/_____ БҰЗУШЫЛЫҚТЫ ЖОЮ ТУРАЛЫ ҰЙҒАРЫМ

Оранғай а.о.
Актіні толтыру орны

30.03.2023 ж.
Уақыты 19:48

1. Мемлекеттік органның атауы Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Түркістан облысының төтенше жағдайлар департаменті Сауран ауданының төтенше жағдайлар бөлімі

2. Профилактикалық бақылауды жүргізуге негіз болған актінің датасы мен нөмірі 06.03.2023 ж. № 19

3. Профилактикалық бақылау жүргізілетін тұлғаның (тұлғалардың) тегі, аты, әкесінің аты (ол болғанда) және оның лауазымын тексеру объектісінің профилактикалық бақылау жүргізген адамның (адамдардың) тегі, аты, әкесінің аты және тексеру объектісіне жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) және лауазымы

КУАНЫШБАЕВ МУХТАР УТЕПБЕРГЕН ОҒАН - бөлім бастығы

ҚАСЫМ НҰРТАС МҰРАТҰЛЫ - инженер

ПОЛАТ УӘЙІС ДӘУЛЕТҰЛЫ - инженер

4. Тексерілетін субъектінің, объектінің атауы (заңды тұлғаның немесе оның филиалының және (немесе) өкілдігінің атауы, оған қосымша тексеру жүргізу тағайындалған жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) және оның орналасқан жері, аумақтың учаскесі, жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес-сәйкестендіру нөмірі (ЖСП/БСН) 000440004899, Түркістан облысының адами әлеуетті дамыту басқармасының Сауран ауданының адами әлеуетті дамыту бөлімінің "Қос-Қорған" жалпы орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Тексерілетін объектінің атауы / объектінің атауы: "Қос-Қорған" жалпы орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі-жаңғырған мектебі" басқармасының Сауран ауданының адами әлеуетті дамыту бөлімінің "Қос-Қорған" жалпы орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, Түркістан облысы, Сауран ауданы, Қосқорған, Сауран ауданының адами әлеуетті дамыту бөлімінің (қ.к.н.с.), 29.

5. Профилактикалық бақылаудың жүргізілетін мерзімі мерзімі кезеңі 13.03.2023 - 30.03.2023

6. Қазақстан Республикасының заңдары мен нормативтік актілері және басқада құқықтық нормативтік актілерді тексеру объектісінің (объектісінің 7-бөлігін ескере) келесі іс-шараларды орындауды ұйғарамын:

Түркістан облысының адами әлеуетті дамыту бөлімінің "Қос-Қорған" жалпы орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің басқармасының Сауран ауданының адами әлеуетті дамыту бөлімінің "Қос-Қорған" жалпы орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

| № | Анықталған бұзушылықтар (бұзушылықтар анықталған парағының талатары тармақтарының атауы) | Тәуекелділік дәрежесінің бағасы | Анықталған бұзушылықтарды жою бойынша нұсқаулар мен ұсынымдар, оларды жоюдың мерзімдері |
|---|--|---------------------------------|---|
| 1 | П. 4 Санатына, мақсатына және түріне қарамастан, объектінің өрт қауіпсіздігі саласындағы бақылау аясындағы тексеру нәтижесінде | Болмашы | Мектептің орынбасары, өрт қауіпсіздігіне жауапты мамандары өрт-техникалық минимум бағдарламасы бойынша кейінгі оқудан өткізілсін. Мектептің қызметкерлеріне журнал арнап, нұсқаулық |

| | | | |
|---|---|---------|--|
| | | | жүргізілсін. 21.02.2022 ж. Негіз: «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» ҚР ТЖМ №55 бұйрығының 8 - тармағы.; жоюдың мерзімі: 12.06.2023 |
| 2 | П. 7 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге тиымталған өрт қауіпсіздігі саласындағы міндетті бақылау аясындағы тексеру пәрмені | Болмашы | Өртке қарсы қорғау жүйелерінің техникалық құралдарына техникалық қызмет көрсету және жоспарлы-сақтандыру жөндеу жұмыстарын, бастапқы өрт сөндіру құралдарының болуына және жағдайына жүргізілген тексерулерді есепке алатын арнайы журналдың немесе автоматтандырылған жүйе көрсетілсін. Негіз: 21.02.2022 ж. «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» ҚР ТЖМ №55 бұйрығының 66 - тармағы.; жоюдың мерзімі: 12.06.2023 |
| 3 | П. 10 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге тиымталған өрт қауіпсіздігі саласындағы міндетті бақылау аясындағы тексеру пәрмені | Болмашы | Адамдардың тұруына арналған ғимараттарда, сондай-ақ адамдар жаппай келетін ғимараттарда (құрылыстарда) өрт кезінде электр энергиясын өшірген жағдайда, кезекші персонал жұмысқа қабілетті жай-күйдегі электр фонарьларымен қамтамасыз етілсін. Фонарьлар санын ұйым басшысы объектінің ерекшеліктеріне байланысты, бірақ әрбір кезекшіге кемінде 1 фонарьдан берілсін. Негіз: 21.02.2022 ж. «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» ҚР ТЖМ №55 бұйрығының 13 - тармағы.; жоюдың мерзімі: 12.06.2023 |
| 4 | П. 24 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге тиымталған өрт қауіпсіздігі саласындағы міндетті бақылау аясындағы тексеру пәрмені | Елеулі | Мектептің аумағы түнгі уақытта өрт гидранттарын, сыртқы өрт сатыларын және өрт мүкәммалдарын орналастыру орындарын, |

| | | | |
|----|--|---------|---|
| 8 | П. 62 Санатына, мақсатына жеткізілетін түріне қарамастан, объектінің өрт қауіпсіздігі саласындағы бақылау аясындағы тексеру | Өрескел | Эвакуациялау жолының пайдаланылатын "Эвакуациялық шығу", "Эвакуация есігі" деген жарықтандыратын өрт қауіпсіздігі жарамды келтірілсін. Негіз: 21.02.2022 ж. «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» ҚР ТЖМ №55 бұйрығының 35 – тармағы.; жоюдың мерзімі: 12.01.2023 |
| 9 | П. 77 Санатына, мақсатына жеткізілетін түріне қарамастан, объектінің өрт қауіпсіздігі саласындағы бақылау аясындағы тексеру | Өрескел | Асхана бөлмесіндегі ету пешін қолдануға жол берілмесін. Қызметкерлеріне жұмыстары Негіз: 21.02.2022 ж. «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» ҚР ТЖМ №55 бұйрығының 35 – тармағы.; жоюдың мерзімі: 12.01.2023 |
| 10 | П. 82 Санатына, мақсатына жеткізілетін түріне қарамастан, объектінің өрт қауіпсіздігі саласындағы бақылау аясындағы тексеру | Өрескел | Физика бөлмесіндегі электр қондырғысының жұмысына жол берілмеуіне қамтамасыз етілмеуіне және монтаждалсын. Негіз: 21.02.2022 ж. «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» ҚР ТЖМ №55 бұйрығының 35 – тармағы.; жоюдың мерзімі: 12.01.2023 |
| 11 | П. 120 Санатына, мақсатына жеткізілетін түріне қарамастан, объектінің өрт қауіпсіздігі саласындағы бақылау аясындағы тексеру | Өрескел | Өрт автоматика жүйелері мен қондырғылардың жұмысына жол берілмеуіне қамтамасыз етілмеуіне және мамандармен ұйымдармен қауіпсіздігі шараларына қамтамасыз етілмеуіне және жұмыстарының жүзеге асырылуына қамтамасыз етілмеуіне. Негіз: 21.02.2022 ж. «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» ҚР ТЖМ №55 бұйрығының 70 – тармағы, 7 тармағы.; жоюдың мерзімі: 12.01.2023 |
| 12 | П. 121 Санатына, мақсатына жеткізілетін түріне қарамастан, объектінің өрт қауіпсіздігі саласындағы бақылау аясындағы тексеру | Болмашы | Өрт қауіпсіздігі жүйелерімен қондырғыларының жұмысына жол берілмеуіне және жабдықталған |

техникалық құжаттамаларымен қамтамасыз етілсін. Бақылаулы тексеріс кезінде айғақтайтын құжаттар толықтырылып, көрсетілсін. Негіз: 21.02.2022 ж. «Орт қауіпсіздігі шараларын бекіту туралы» ҚР ТЖМ №55 бұйрығының 7-тармағы; жоюдың мерзімі: 12.01.2023

7. Бақылау және қадағалау субъектісінің уәкілетті тұлғасының (заңды тұлғаның басшысы, жеке тұлғаның өкілі), сондай-ақ, профилактикалық бақылаудың барысында қатысқан тұлғалардың қолдарының танысуы немесе танысудан бас тарту мақсатында қолдары немесе қол қойылуы туралы

8. Үйғарымды енгізді (Профилактикалық бақылаудың жүргізген уәкілетті органның лауазымды тұлғасының тегі, аты, әкесінің аты) (болған жағдайда), қолы)
ТЖСВ шекарасы *У. Н. Мамат*

9. Үйғарымды алдым (заңды тұлғаның) тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), орын қолы)
М. М. Маматұлы

«30» 05 2022ж.

